



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

625003, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 10. Телефон: (3452) 44-40-13. факс: (3452) 45-32-07
E-mail: info@sural.gosnadzor.ru, http://www.sural.gosnadzor.ru

"09" марта 2022 г.
(дата составления)

г. Сургут
(место составления)

Дело № 0025-58-11-2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении

Заместитель начальника отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Цыпляев Дмитрий Николаевич,
(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного рассматривать дело)

рассмотрел протокол об административном правонарушении от 05.03.2022 № 0025-58-11-2022,
(протокол, постановление №, дата составления)

поступивший от Воеводина Дениса Олеговича, государственного инспектора отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора
(Ф.И.О., должность лица составившего протокол)

по делу об административном правонарушении по ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия» (далее – МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»).

(для физического лица – Ф.И.О., адрес места работы, должность, телефон, адрес места жительства)

Юридический адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 3-й, дом 18.

Фактический адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 3-й, дом 18.


для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации, ИНН, адрес места жительства, телефон.

ИНН 8610013460, Фрицлер Анатолий Александрович - директор МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», тел. (34672) 6-09-88.

для юридического лица – полное наименование, ИНН, юридический и фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)

Рассмотрение дела относится к компетенции начальника отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, а также производство по делу, не имеется, материалы оформлены правильно, лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении с материалами дела ознакомлено. Протокол и другие материалы дела направлены с соблюдением требований, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании ст. 29.4, 23.30, 23.31, 23.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях



ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Протокол об административном правонарушении от 05.03.2022 № 0025-58-11-2022 в отношении
 МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»

(фамилия, имя, отчество, должность лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, наименование юр. лица)

по ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и другие материалы дела направить к рассмотрению заместителю начальника отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Цыпляеву Дмитрию Николаевичу.

2. Назначить рассмотрение дела на «23» марта 2022 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22, каб. 116, тел. (3462) 22-32-73.

3. Представить на рассмотрение: паспорт, копию приказа о назначении на должность законного представителя юридического лица, копию устава, копию карточки предприятия (заверенные в установленном порядке).


(указать какие документы необходимо представить лицу, в отношении которого составлен протокол,

для рассмотрения дела: паспорт, доверенность, приказ о назначении на должность, должностная инструкция, свидетельство о гос. регистрации в качестве предпринимателя и пр.)

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства лично либо через уполномоченного представителя с доверенностью, заявлять ходатайства (в том числе о рассмотрении дела без Вашего участия), отводы, обжаловать постановление по делу, пользоваться юридической помощью защитника.

Заместитель начальника отдела энергетического
 надзора по ХМАО

(должность)



(подпись, штамп)

Цыпляев Д.Н.

(фамилия, инициалы)

Копию определения получил

(подпись, Ф И О лица, получившего определение)

" " 202 г.

Копия определения направлена заказным письмом с уведомлением о вручении "

" 202 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРОТОКОЛ № 0025-58-11-2022
об административном правонарушении
в отношении юридического лица**

Город (поселок) Нягань " 05 " марта 2022 г.
(место составления) (дата составления)

Я, государственный инспектор отдела энергетического надзора по ХМАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Воеводин Денис Олегович

(должность, ФИО должностного лица, составляющего протокол)

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: непосредственное

(указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения – ст.28.1.КоАП,

обнаружение при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия»,

в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших материалов, сообщений, заявлений)

на основании решения Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.01.2022 № Р-322-153-рпш

(указать, если проводилась проверка (плановая, внеплановая и пр.) по приказу (распоряжению) территориального органа Ростехнадзора, дату и номер документа)

Сведения о правонарушителе – юридическом лице:

Полное наименование юридического лица	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Гимназия»
Сокращенное наименование юридического лица	МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 3-й, дом 18
Фактический и почтовый адрес	628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 3-й, дом 18
Телефон и факс	(34672) 6-09-88
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1028601496043
ИНН	8610013460
ФИО законного представителя <small>(Законными представителями юридического лица в соответствии с КоАП РФ являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. Законным представителем может быть также лицо, исполняющее обязанности руководителя, а также лицо, наделенное такими полномочиями в соответствии с законом).</small>	Фрицлер Анатолий Александрович

Должность законного представителя	Директор
На основании чего законный представитель действует (приказ о назначении на должность, протокол собрания участников юридического лица о назначении на должность и т.д.)	На основании Приказа Комитета образования и науки Администрации г. Нягани «О назначении на должность» от 07.12.2020 № 128-к; Устава МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», утвержденного Приказом Комитета образования и науки Администрации г. Нягани от 10.11.2020 № 551

Положения главы 25 КоАП РФ, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные КоАП РФ, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

√

подпись, фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Защитник (заполняется, в случае его присутствия при составлении протокола и подтверждения полномочий доверенностью/ордером):

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 Адрес места жительства: _____
 Доверенность/ордер (реквизиты): _____
 Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ, разъяснены.
 Подпись защитника: 1. _____

Свидетели административного правонарушения (заполняется при их наличии):

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 Адрес места жительства: _____
 2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 Адрес места жительства: _____
 Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ, разъяснены.
 Подписи свидетелей: 1. _____
 2. _____

Потерпевшие (заполняется при их наличии):

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 Адрес места жительства: _____
 2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____
 Адрес места жительства: _____
 Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ, разъяснены.
 Подписи потерпевших 1. _____
 2. _____

Описание административного правонарушения:

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Гимназия» (далее – МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»), на основании решения Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.01.2022 № Р-322-153-рш, по адресу: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 3-й, дом 18 установлен факт нарушения требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации рег. № 4145 от 22.01.2003 (далее по тексту – ПТЭЭП), устанавливающих основные организационные и технические требования к эксплуатации электроустановок, выполнение которых обеспечивает их исправное состояние, безопасную эксплуатацию, а также надежную и экономичную работу.

ПТЭЭП распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан – владельцев электроустановок выше 1000 В (п. 1.1.2.) (далее - Потребители).

Потребитель обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями, которые предъявляет к потребителям пункт 1.2.2. ПТЭЭП.

Потребитель согласно пункту 1.2.2. ПТЭЭП обязан обеспечить:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов;
- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
- подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;
- обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала;
- надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
- охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;
- разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;
- укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;
- проведение необходимых испытаний электрооборудования, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», являясь юридическим лицом, допустило нарушение требований ПТЭЭП, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативно-правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил, не организована разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок: - отсутствует утвержденный в установленном порядке календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.4.27. ПТЭЭП
2.	МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Не проведено комиссией, возглавляемой техническим руководителем потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации, по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, техническое освидетельствование электрооборудования электрощитовой, ОЩВ-1, ОЩВ-2, ОЩВ-3, ОЩВ-4, ОЩВ-5, заземляющего устройства.	Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.6.7. ПТЭЭП
3.	Не проведена проверка знаний и не присвоены соответствующие группы по электробезопасности работникам МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»: - ответственному за электрохозяйство Талантбекову К.А.;	Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.4.3., 1.4.5., 1.4.20. ПТЭЭП

<p>- заместителю ответственного за электрохозяйство Долговой М.Е.;</p> <p>- электрику Асанову Т.А.</p>	
<p>4. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил:</p> <p>- электрик Талантбеков К.А., назначенный ответственным за электрохозяйство согласно приказу от 18.02.2021 № 1021, не является работником из числа руководителей и специалистов МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»</p>	<p>Пункт 1.2.2., 1.2.3., 1.2.9. ПТЭЭП</p>
<p>5. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил:</p> <p>- отсутствует распоряжение руководителя о назначении ответственного работника или работников для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.</p> <p>(Устранено в ходе проверки)</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 3.5.10. ПТЭЭП</p>
<p>6. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил:</p> <p>- руководителем МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» не обеспечены работники электрохозяйства личными <u>инструкциями</u> по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.</p> <p>(Устранено в ходе проверки)</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.14. ПТЭЭП</p>
<p>7. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил, не организована разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок:</p> <p>- не разработан перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный в установленном порядке.</p> <p>(Устранено в ходе проверки)</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.4.3. ПТЭЭП</p>
<p>8. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил, не организована разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок:</p> <p>- отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;</p> <p>- отсутствуют списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;</p> <p>- отсутствуют списки работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.</p> <p>(Устранено в ходе проверки)</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.2. ПТЭЭП</p>

<p>9. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил: - не проводятся, в установленные сроки, периодические выборочные осмотры силовых кабельных линий.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.4.17. ПТЭЭП</p>
<p>10. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Не обеспечена эксплуатация электроустановок в соответствии с требованиями правил: - не проводятся, в установленные сроки, периодические осмотры распределительных устройств 0,4 кВ.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.2.39. ПТЭЭП</p>
<p>11. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Не проводятся, для определения технического состояния, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.8., Приложение № 3 ПТЭЭП</p>
<p>12. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Не обеспечено проведение необходимых испытаний электрооборудования: - измерение сопротивления заземляющего устройства; - измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства;</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.13., 2.7.16., 2.12.17., Приложение № 3 ПТЭЭП</p>
<p>13. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Электрощитовая, ОЩВ-1, ОЩВ-2, ОЩВ-3, ОЩВ-4, ОЩВ-5. Не обеспечено проведение необходимых испытаний электрооборудования: - измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством; измерения токов короткого замыкания электроустановки; - проверка срабатывания защиты для контроля соответствия уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках; - испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.13., 2.7.16., 2.12.17., Приложение № 3 ПТЭЭП</p>

<p>14. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Металлические кабельные лотки сетей электроснабжения вентиляционных камер не заземлены.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9. 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП, пункты 1.7.51., 1.7. 76. «Правил устройства электроустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204 (далее – ПУЭ)</p>
<p>15. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ8. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>16. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ8. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника корпуса шкафа ШРВ8 менее допустимого.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; Пункты 1.7.113., 1.7.126. ПУЭ</p>
<p>17. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ8. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - дверца и корпус шкафа ШРВ8 последовательно соединены заземляющим проводником.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункт 1.7.144. ПУЭ</p>
<p>18. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ8. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>19. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ6. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>20. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ6. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника корпуса шкафа ШРВ6 менее допустимого.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункты 1.7.113., 1.7.126. ПУЭ</p>
<p>21. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ8. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок:</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункт 1.7.144. ПУЭ</p>

<p>- дверца и корпус шкафа ШРВ6 последовательно соединены заземляющим проводником.</p>	
<p>22. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ6. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>23. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ3. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>24. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ3. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника корпуса шкафа ШРВ3 менее допустимого.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункты 1.7.113., 1.7.126. ПУЭ</p>
<p>25. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ3. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - дверца и корпус шкафа ШРВ3 последовательно соединены заземляющим проводником.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункт 1.7.144. ПУЭ</p>
<p>26. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ3. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>27. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ4. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>28. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ4. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника корпуса шкафа ШРВ3 менее допустимого.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункты 1.7.113., 1.7.126. ПУЭ</p>
<p>29. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ4. Не обеспечена безопасность эксплуатации</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункт 1.7.144. ПУЭ</p>

<p>электроустановок: - дверца и корпус шкафа ШРВ3 последовательно соединены заземляющим проводником.</p>	
<p>30. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ4. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>31. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ5. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>32. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ5. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника корпуса шкафа ШРВ5 менее допустимого.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункты 1.7.113., 1.7.126. ПУЭ</p>
<p>33. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ5. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - дверца и корпус шкафа ШРВ5 последовательно соединены заземляющим проводником.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункт 1.7.144. ПУЭ</p>
<p>34. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ5. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>35. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ7. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>36. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ7. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника корпуса шкафа ШРВ7 менее допустимого.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункты 1.7.113., 1.7.126. ПУЭ</p>
<p>37. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ7. Не обеспечена безопасность эксплуатации</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.7.2., 2.7.5., 2.7.6. ПТЭЭП; пункт 1.7.144. ПУЭ</p>

<p>электроустановок: - дверца и корпус шкафа ШРВ7 последовательно соединены заземляющим проводником.</p>	
<p>38. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ7. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>39. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ2. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>40. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ2. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - корпус шкафа ШРВ2 не заземлен.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП; пункты 1.7.51., 1.7.76. ПУЭ</p>
<p>41. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШРВ2. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>42. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШР3. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>43. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШР3. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - корпус шкафа ШР3 не заземлен.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП; пункты 1.7.51., 1.7.76. ПУЭ</p>
<p>44. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШР3. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
<p>45. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ЩО 0-2. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
<p>46. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ВРУ2.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП; пункты 1.7.51., 1.7.76. ПУЭ</p>

	<p>Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - корпус шкафа ВРУ2 не заземлен.</p>	
47.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ВРУ2. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
48.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ВРУ3. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - корпус шкафа ВРУ3 не заземлен.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП; пункты 1.7.51., 1.7.76. ПУЭ</p>
49.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ВРУ3. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
50.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШР5. Не производится проверка электрической схемы фактической эксплуатационной в установленные сроки с отметкой на ней о проверке.</p>	<p>пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.8.5. ПТЭЭП;</p>
51.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 18. Шкаф ШР5. Кабельные линии 0,4 кВ не снабжены бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.4.5. ПТЭЭП; пункт 2.3.23. ПУЭ</p>
52.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Шкаф Ввод 1, Ввод 2. Отсутствует однолинейная схема электрических соединений.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.5.18. ПТЭЭП</p>
53.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Шкаф Ввод 1, Ввод 2. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - корпус шкафа Ввод 1, Ввод 2 не заземлен.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП; пункты 1.7.51., 1.7.76. ПУЭ</p>
54.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Шкаф Ввод 1, Ввод 2. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 2.2.20. ПТЭЭП</p>
55.	<p>МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24.</p>	<p>Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.5.18. ПТЭЭП</p>

<p>65. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Шкаф ОЩВ2. Отсутствует однолинейная схема электрических соединений.</p>	Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.5.18. ПТЭЭП
<p>66. МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» по адресу: г. Нягань, мкр. 3, д. 24. Шкаф управления и автоматики ИТП. Не обеспечена безопасность эксплуатации электроустановок: - корпус шкафа управления и автоматики ИТП не заземлен.</p>	Пункты 1.2.2., 1.2.9., 1.7.2., 2.7.2. ПТЭЭП; пункты 1.7.51., 1.7. 76. ПУЭ

(подробное описание места, даты и времени совершения, время обнаружения, события административного правонарушения, указать какие нарушены правила, нормы, инструкции, с указанием пунктов, параграфов и характера нарушений, указать статью закона)

Факт правонарушения выявлен и отражен в Акте плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 58-11/322-153/2022-А.

Данные нарушения являются длящимися. При длящемся правонарушении дата его совершения совпадает с датой обнаружения нарушения (в данном случае дата составления Акта плановой выездной проверки № 58-11/322-153/2022-А 03.03.2022, в котором отражены данные нарушения), поэтому датой и временем совершения правонарушения является 03.03.2022 11 часов 00 минут.

Данные правонарушения совершены в форме бездействия, следовательно, местом их совершения является место нахождения юридического лица: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, микрорайон 3-й, дом 18.

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени составления протокола об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: вручено лично уведомление о составлении протокола 03.03.2022 (получено законным представителем – директором МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» Фрицлер А.А.).

Учитывая вышеизложенное, в действиях (бездействии): МАОУ МО г. Нягань «Гимназия»
(правонарушитель)

Усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. _____ ст. 9.11. КоАП РФ.

Объяснение поступили и прилагаются к настоящему протоколу / не поступили (подчеркнуть нужное).

От письменных объяснений отказался _____
(подпись)

- К протоколу прилагается:
1. Копия Уведомления о составлении протокола об административном правонарушении от 03.03.2022.
 2. Копия Решения Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.01.2022 № Р-322-153-рш.
 3. Копия Акта плановой выездной проверки от 03.03.2022 № 58-11/322-153/2022-А.
 4. Копия Приказа Комитета образования и науки Администрации г. Нягани «О назначении на должность» от 07.12.2020 № 128-к;
 5. Копия Устава МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», утвержденного Приказом Комитета образования и науки Администрации г. Нягани от 10.11.2020 № 551.

(иные сведения, необходимые для разрешения дела, в т.ч. объяснительная, приказ о назначении, должностная инструкция и пр.)

С протоколом ознакомлен, записано правильно.

√

_____ (подпись законного представителя юридического лица)

_____ (ФИО)

(в случае отказа подписать протокол сделать об этом запись и ставится подпись должностного лица, составляющего протокол)

При заявлении законным представителем правонарушителя ходатайства о рассмотрении дела об административном правонарушении в его отсутствие об этом делается отметка (если ходатайство не заявлено – в месте подписи ставится прочерк):

«Прошу рассмотреть дело об административном правонарушении без моего участия и направить мне постановление, вынесенное по настоящему делу, почтовым отправлением».

Подпись

_____ (подпись законного представителя юридического лица)

_____ (инициалы и фамилия)

Настоящий протокол в течение трех суток с момента его составления направляется судьбе, в орган, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, (либо немедленно при составлении протокола о временном запрете деятельности) заместителю начальника отдела энергетического надзора по ХМАО Цыпляеву Дмитрию Николаевичу

_____ (должность и ФИО лица, которому направляется протокол для рассмотрения)

для рассмотрения дела об административном правонарушении, по существу.

Уведомление о явке в Северо-Уральское управление Ростехнадзора для разбирательства дела по существу (заполняется в случае рассмотрения дела Управлением)

« 23 » марта 2022 года, 09 час. 00 мин., г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22, каб. 116
(дата, время, адрес явки)

Настоящий протокол составлен на 13 тринадцати листах.
(цифрами) (прописью)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по ХМАО

_____ (должность лица, составившего протокол)

_____ (подпись)

Д.О. Воеводин

_____ (инициалы и фамилия)

Копию настоящего протокола получил

« _____ » _____ 201__ г. √

_____ (дата, Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица или отметка составителя в случае отказа правонарушителя получить протокол)