

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ
«ГИМНАЗИЯ»**

628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нягань 3 микрорайон, дом 18
телефон (факс) (34672)6-09-88
E-mail: gimnyagan@mail.ru

ОКПО 459200533, ОГРН 1028601496043
ИНН 8610013460/КПП 861001001
Комитет по финансам (МАОУ г. Нягани «Гимназия»
л/с 830.15.251.4)
Един.каз.счет 40102810245370000007
РКЦ Ханты-Мансийск// УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163 К/с 03234643718790008700

27 февраля 2024г. № 196

Прокурору города
советнику юстиции
Прокуратуры города Нягани
М.М. Тубееву

В ответ на Ваше Представление от 21.02.2024 №07-29-2024/Прдп119-24-20711009 об устранении нарушений закона в МАОУ г. Нягани «Гимназия», сообщаем следующее: представление рассмотрено с участием помощника прокурора Хайдаровой М.А. на совещание при директоре МАОУ г. Нягани «Гимназия» Фрицлере А.А.; - выявленные в ходе проверки нарушения исправлены, установлен извещатель пожарный дымовой (акт расширения пожарной сигнализации и крепления извещателей от 26.02.2024г.); на сотрудников ответственных за данную работу наложено дисциплинарное взыскание в виде «замечания» приказом №27-02/2024-2 л/с от 27.02.2024г. (копия приказа прилагается – 1 лист).

Приложение:

1. копия приказа №27-02/2024-2 л/с от 27.02.2024г. «О наложении дисциплинарного взыскания» - 1 лист.

Директор



А.А. Фрицлер

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ
«ГИМНАЗИЯ»

ПРИКАЗ

27.02.2024г.

№ 27-02/2024-2 л/с

«О наложении
дисциплинарного взыскания»

В ходе проверки Прокуратуры города Нягани соблюдения муниципальным общеобразовательным учреждением города Нягани «Гимназия» (далее – Гимназия) исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, установлено следующее:

В нарушение пп. «к» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила) в помещении лестничной клетки у перехода между спортивными залами, допущено хранение оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (под лестничным маршем складировано музыкальное оборудование, электрических удлинителей и ковровых (напольных) материалов).

В нарушение пп. «б» п.27 Правил на путях эвакуации подвального помещения, а также у самих дверей эвакуационного выхода, расположены предметы, а именно: коробки с кафельной плиткой, уборочный инвентарь, пакеты с солью.

Кабинет ответственного по пожарной безопасности не оборудован системой противопожарной сигнализации, дымовые пожарные извещатели установлены не на несущей строительной конструкции, что не отвечает требованиям ч.6 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе служебной проверки установлено, что обеспечением пожарной безопасности Гимназии, занимается заместитель директора по безопасности Трухан Николай Андреевич, своими действиями Трухан Н.А. нарушил пункт 3.14, должностной инструкции заместителя директора по безопасности МАОУ г. Нягани «Гимназия» - «отвечает за организацию противопожарной, антитеррористической безопасности и взаимодействие с территориальными органами: ОВО по городу Нягань - филиал ФГКУ «УВО по Ханты-Мансийскому АО – Югре», ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани, ОНД и ПР по городу Нягани и Октябрьскому району ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре;»

В совершенном дисциплинарном проступке заместитель директора по безопасности Трухан Николай Андреевич свою вину признал.

Принимая во внимание, что своими действиями Трухан Николай Андреевич совершил трудовое правонарушение, то есть дисциплинарный проступок, в соответствии со статьями

АКТ
расширения пожарной сигнализации и крепления извещателей

г. Нягань

26 февраля 2024 г.

Объект: МАОУ г. Нягани «Гимназия» корпус №1 по адресу: ХМАО-Югра, г. Нягань, 3 мкр., д. 18
(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей:

МАОУ г. Нягани «Гимназия» Директор Фрицлер А.А.
(наименование и представители организации заказчика)

МАОУ г. Нягани «Гимназия» Заместитель директора по безопасности Трухан Н.А.
(наименование и представители организации заказчика)

ООО «Дельта Систем Безопасности» Генеральный директор Мартынюк И.Н.
(наименование и представители организации заказчика)

Составили настоящий акт о том, что:

- выполнено крепление извещателей пожарных в спортивном зале
- в кабинете 104 установлены извещатели пожарной сигнализации:

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	шт.	2

Смонтированные извещатели пожарные включены в систему пожарной сигнализации и проверены на работоспособность. Проверкой установлено, что установки пожарной сигнализации находятся в работоспособном состоянии. После срабатывания системы пожарной сигнализации включились (отключились) следующие системы:


№ п/п	Наименование системы, установленной на объекте	Действие систем
1	Система оповещения людей о пожаре	Включилась
2	Система передачи сигнала на пульт "01" Стрелец - мониторинг	Включилась, сигнал прошел
3	Система вентиляции	Отключилась, огнезадерживающие клапана закрылись
4	Система приточной противодымной вентиляции	Включилась

Решение комиссии:

Проверка проводилась путем имитации пожара в системе пожарной сигнализации.

1. Система пожарной сигнализации находится в работоспособном состоянии.
2. Системы, включаемые (отключаемые) от пожарной сигнализации находятся в работоспособном состоянии.
3. Связь вышеуказанных систем с пожарной сигнализацией находится в работоспособном состоянии.

Подписи:



А.А. Фрицлер

Н.А. Трухан

И.Н. Мартынюк